

پیشنهاد تامین یک عدد دیزل ژنراتور اضطراری و متعلقات آن طبق مشخصات فنی اعلامی

خریدار: شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

فهرست مدارک و مستندات:

- ۱- شرح موضوع
- ۲- اقلام مورد نیاز
- ۳- مشخصات فنی
- ۴- پیشنهاد قیمت

پیشنهاد تامین یک عدد دیزل ژنراتور اضطراری و متعلقات آن طبق مشخصات فنی اعلامی

۱- شرح موضوع:

تامین، حمل، ارائه خدمات نصب، راه اندازی، گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش یک عدد مولد برق اضطراری به همراه متعلقات به شرح زیر در محل آدرس: تهران، بلوار سعادت آباد، خیابان حق طلب غربی، پلاک ۴۷.

۲- اقلام مورد نیاز:

ردیف	مشخصات کالا	واحد	تعداد
۱	مولد برق ۱۲۵ کاوا از برند پرکینز با ژنراتور استمفورد/مکالته به صورت کوپله استاندارد و به همراه متعلقات	دستگاه	۱
۲	تابلو فرمان اتوماتیک (ATS)	دستگاه	۱
۳	کانوپی سوپر سایلنت	دستگاه	۱
۴	خدمات نصب و راه اندازی در محل مشخص شده طبق اسناد	-	۱

۳- مشخصات فنی:

• برند پرکینز • سال ساخت: ۲۰۲۳ و بعد از آن • استارت فابریک • توان اضطراری ۱۲۵ کاوا براساس کاتالوگ رسمی و پلاک دستگاه • گاورنر الکترونیکی	موتور
• ژنراتور استمفورد یا مکالته • سیم پیچی روتور و استاتور تماما مس • مجهز به AVR فابریک از سری اتوماتیک • خود محرک • بدون زغال • سیستم بدون شفت	ژنراتور

پیشنهاد تامین یک عدد دیزل ژنراتور اضطراری و متعلقات آن طبق مشخصات فنی اعلامی

• شاسی فولادی به ضخامت ۶ میلیمتر و جوشکاری استاندارد • باک سوخت داخل شاسی • درب باک فیلتر دار • شلنگ های رفت و برگشت مخصوص سوخت گازوئیل با بست و سرشلنگی برنجی • قلاب مخصوص جهت حمل با جرثقیل • منبع صداگیر اگزوز با اتصالات مربوطه • مجهز به باتری اتمی و متعلقات مربوطه • سرباتری برنجی و رک باتری • لرزه گیرهای کامل AMC ضد اسید	کوپلینگ
• اسکلت تابلو فولادی با رنگ الکترواستاتیک استاندارد • برد کنترلی میکروپروسسوری با قابلیت چنج اور و از برند و ورژن استفاده شده در کوپله فابریک کارخانه ای • نمایشگرهای آمپر، ولتاژ، فرکانس، ساعت کار، توان خروجی، هشدار دمای بالای آب، فشار روغن، ولتاژبالا و ... براساس سیستم عیب یابی ECU • کلید ها و رله های متناسب با ظرفیت مولد • شارژر باتری اتوماتیک • شمش کشی بین کنتاکتورها با روکش حرارتی وارنیش • قابلیت استارت دیزل ژنراتور ظرف مدت حداکثر ۱۵ ثانیه پس از قطع برق شهری • دارای قطع کن اضطراری و اتوماتیک • خروج از مدار بصورت اتوماتیک پس از وصل برق شهری • تجهیزات و ادوات استفاده شده در تابلوها می بایست تولید اروپا باشند. • دارای تابلو برق استاندارد اتوماتیک	تابلو برق و کنترل تمام اتوماتیک

پیشنهاد تامین یک عدد دیزل ژنراتور اضطراری و متعلقات آن طبق مشخصات فنی اعلامی

• تماماً پیچ و مهره و دارای قفل و لولای فلزی در ۴ درب کانوپی • انتقال صدا به میزان ۷۵ دسیبل در فاصله ۷ متری • فوم عایق صوتی نسوز وارداتی با پوشش کامل درب ها و بدنه کانوپی • محل مخصوص قرارگیری دیزل ژنراتور با پوشش مناسب حرارتی • نوارهای نسوز مخصوص جهت پوشش مسیر آگروز • دارای پوشش رنگ کوره ای • قلاب های مخصوص حمل با جرثقیل • دارای پنجره شیشه ای در قسمت تابلو برق جهت مشاهد اطلاعات بدون باز کردن در	کانوپی
• دارای مخزن سوخت روزانه • دارای روغن موتور، ضد یخ و تمام ملزومات و آماده استارت بدون نیاز به قطعه و سرویس مازاد • گارانتی کامل دستگاه و کوپلینگ به مدت ۲ سال و یا ۲۰۰۰ ساعت کارکردی • خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ سال • دستگاه قبل از حمل باید به تایید نمایندگان خریدار رسانده شود. • تامین سرویس ها و تجهیزاتی که در این مدرک ذکر نشده است ولی برای کارکرد ایمن و استاندارد دیزل ژنراتور مورد نیاز می باشد، برعهده فروشنده می باشد. • آموزش توسط کارشناس دارای صلاحیت بر عهده فروشنده می باشد.	عمومی
• <u>نماینده فنی شرکت باید قبل از ارائه پیشنهاد فنی-مالی از محل نصب موتور-ژنراتور برای بررسی امکان حمل و نصب در محل مشخص شده (پارکینگ منفی یک از طریق ورودی رمپ) و برآورد هزینه خدمات نصب و راه اندازی بازدید نماید.</u> • محل نصب موتور ژنراتور در پارکینگ منفی یک می باشد. • فضای موجود برای جانمایی حدوداً به عرض ۲ متر و طول ۴ متر می باشد. • خروجی آگروز می بایست به فضای آزاد لوله کشی گردد و این مورد می بایست تاثیر منفی در عملکرد موتور پیشنهادی نداشته باشد.	نصب

پیشنهاد تامین یک عدد دیزل ژنراتور اضطراری و متعلقات آن طبق مشخصات فنی اعلامی

• مولد برق به همراه کانوپی و متعلقات می بایست قابلیت باراندازی (از طریق رمپ پارکینگ)، نصب و کارکرد نرمال در محیط پارکینگ طبقه منفی یک (دارای گردش هوای طبیعی) را داشته باشد. • <u>ارائه خدمات نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تابلو کنترل، اتصال تا تابلو برق اصلی ساختمان و تابلو دیزل ژنراتور و لوله کشی اگزوز بر عهده فروشنده می باشد.</u> • <u>هزینه حمل و تامین اقلام مورد نیاز برای نصب خارج از موارد ذکر شده در این اسناد از جمله کابل، لوله، داکت و اتصالات مورد نیاز برای نصب بر عهده خریدار می باشد.</u>	
بدینوسیله شرکت تایید می نمایم موارد فوق الذکر را به دقت مطالعه و قبول نموده ام و پیشنهاد فنی و مالی ارائه شده توسط این شرکت مشروط نبوده و دارای مغایرت با مشخصات اعلامی خریدار نمی باشد.	

محل مهر و امضاء مجاز شرکت

پیشنهاد تامین یک عدد دیزل ژنراتور اضطراری و متعلقات آن طبق مشخصات فنی اعلامی

۴- ((فرم پیشنهاد قیمت)))

با سلام و احترام

شرکت به مدیریت به شماره ثبت تاریخ ثبت
 دارای کد اقتصادی و شناسه ملی جهت تامین یک عدد دیزل ژنراتور
 اضطراری و متعلقات آن و ارائه خدمات مطابق با مدارک تحویل شده شامل : شرح موضوع، اقلام مورد نیاز و مشخصات فنی اعلام
 آمادگی می نمایم و پس از بررسی و کنترل تمام موارد مربوطه و کسب اطمینان که مدارک فوق دارای اشتباه یا اشکالی نیست،
 بدین وسیله قیمت پیشنهادی خود را جهت تکمیل موارد مورد نظر طبق اسناد و براساس بازدید انجام شده از محل نصب به شرح
 ذیل اعلام می دارم.

اقدام اصلی	مشخصات (در صورت مغایرت با مشخصات فنی ارائه شده توسط خریدار، ملاک مشخصات فنی خریدار می باشد.)	قیمت پیشنهادی (ریال)
موتور، ژنراتور، گولپینگ، تابلو و متعلقات		
تابلو فرمان اتوماتیک		
کانوپی سوپر سابلنت		
خدمات نصب دیزل ژنراتور، تابلو کنترل و متعلقات در مکان مشخص شده، اتصال تا تابلو برق اصلی ساختمان، لوله کشی اگزوز و راه اندازی		
قیمت کل	به عدد: به حروف:	

آدرس شرکت :

شماره تماس :

توضیحات :

- این پیشنهاد قیمت حداقل ۱۰ روز کاری از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر می باشد.
- تمام صفحات این مدرک (شامل شش صفحه) به مهر و امضا صاحبان مجاز شرکت رسیده است.
- این مدرک در صورت قبول پیشنهاد توسط خریدار، برای طرفین تعهد آور و لازم الاجرا می باشد.
- حداکثر زمان حمل، تحویل، نصب و راه اندازی ۲۰ روز می باشد.
- پیش پرداخت تا سقف ۵۰ درصد در قبال ضمانت نامه بانکی قابل پرداخت می باشد. در غیر اینصورت ۸۵ درصد مبلغ در قبال تحویل کالا و تسویه حساب کامل پس از نصب و راه اندازی دستگاه پرداخت خواهد شد.
- این شرکت تایید می نماید موارد فوق الذکر را به دقت مطالعه و قبول نموده ام و پیشنهاد فنی و مالی ارائه شده توسط این شرکت مشروط نبوده و دارای مغایرت با مشخصات اعلامی خریدار نمی باشد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی اشخاص صاحب امضاء